

1 go 01.05.14г. 129
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, г.Хабаровск, ул. Серышева, 60;
Отдел надзорной деятельности по г.Амурск и Амурскому муниципальному району,
Хабаровский край, г.Амурск, ул. Лесная, д. 25, т. 8(42142)2-35-15, e-mail: amr@fire.kht.ru

Предписание N 194/1/1-4

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду комбинированного вида №47 поселка Эльбан Амурского муниципального района Хабаровского края

Должностному лицу: Заведующей МБДОУ №47 п.Эльбан Шуваевой Любови Павловне

(полное наименование органа власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Амурска и Амурского района по пожарному надзору Тяжелкова В.В. №194 от 24.06.2014г, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10.00 час до 12.30 час 15.07.2014г. и с 09.00 час до 10.00 час 17.07.2014г старшим инспектором ОНД по г.Амурск и Амурскому муниципальному району майором внутренней службы Громовой Валентиной Борисовной проведена плановая выездная проверка здания МБДОУ №47

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку

по адресу: Хабаровский край, Амурский район, п.Эльбан, 1 микрорайон,41

наименование адрес объекта защиты, органа власти органа местного самоуправления)

совместно с Заведующей Шуваевой Л.П., завхозом Шульгой Е.В.

(указываются должности, фамилии фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В инструкции о мерах пожарной безопасности, представленной на обозрение, не отражены вопросы: - порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; - порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли; - допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте. <i>Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями главы 18 Правил (дополнить отсутствующими</i>	В соответствии с ч.1 ст.5 Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ-123) каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, которая, в соответствии с ч.3 ст.5 ФЗ - 123 включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Согласно п.2 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390 (Правила) в отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (или уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями,	01.08.2014	

	<i>разделами).</i>	установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.		
2.	30.05.2014г, согласно журналу учета инструктажей по пожарной безопасности, в учреждении проведен повторный противопожарный инструктаж с работниками заместителем заведующей по УВР Максимочкиной О.В., которая не прошла обучение по ПТМ с отрывом от производства (документы, подтверждающие обучение, не предоставлены). <i>Назначить ответственным за проведение инструктажа по пожарной безопасности лицо, прошедшее обучение по ПТМ с отрывом от производства.</i>	В соответствии с п.3 Правил лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. Согласно п. 36 НПБ обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят, в том числе, работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа.	01.08.2014	
3.	Не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности противопожарных дверей с оформлением соответствующих актов проверок (акты за 1 и 2 кварталы 2014г не представлены). <i>Организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности противопожарных дверей с оформлением соответствующих актов проверок.</i>	Согласно п.61 Правил руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.	01.08.2014	
4.	При проверке работоспособности установки пожарной сигнализации в МДОУ №47 п.Эльбан (класс функциональной пожарной опасности Ф.1.1) сигнал о возникновении пожара не продублирован на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта (необходимый прибор установлен). <i>Обеспечить дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.</i>	Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются, в том числе, устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ч.3 ст.52-ФЗ). В соответствии с ч.1 ст.54 ФЗ-123 системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта и должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Согласно ч. 7 ст.83 ФЗ-123 системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов	01.08.2014	

	функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.		
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена ответственность с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Старший инспектор ОНД Громова В.Б.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



(подпись)

« 17 » 07. 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« » 2014 г.

Результаты внеплановых проверок.

Дата проведения проверки	№ невыполненных пунктов	Кто проводил проверку		Кто ознакомлен	
		Должность, ф.и.о.	Подпись	Должность, ф.и.о.	Подпись

Телефон доверия: 8(4212) 41-62-62